



Główna Szyna Uziemiająca montowana pod rozdzielnicą na wysokości 0,5m.



Bednarka 25x4 połączona z uziomem otokowym



ZIPB Inżynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwiński ul. Dowbora-Muśnickiego 26/16, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846			
Zamierzenie budowlane: DOSTOSOWANIE KOJCÓW DLA PSÓW DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W KPP W SŁUBICACH			
adres inwestycji:	Komenda Powiatowa Policji ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 1032 i 1033, Słubice		
imię i nazwisko:		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI Upr. bez ograniczeń do projekt. w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	LBS/0010/ POOE/14	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Format wydruku	A3
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data: 14.08.2024r.	
Treść:	OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA.	skala	nr rysunku
		1:--	E3