



ZP.271.1.16.2025



Jarosław 17.04.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: „629-600-002 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 111208R w km od 0+000 do 1+637,50” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Misztale”.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym i udzielonymi odpowiedziami proszę o zamieszczenie skorygowanego przedmiaru - pytanie - nr 11. i odp. Zamawiającego - cyt. odp. Ad. 11 Zamawiający informuje, że kanał technologiczny należy wykonać o profilu KTU, który składać się będzie z 1 rury RHDPE Ø 110/6,3, 4 rury RHDPE Ø32/3,7 i 1 wiązki mikrorur 7x12/1,2. Zamawiający dołącza skorygowany przedmiar robót w tym zakresie.- którego brakuje na stronie. Proszę o jego zamieszczenie.

Ad. 1

Skorygowany przedmiar robót dotyczący kanału technologicznego został dołączony do odpowiedzi. W przedmiarze robót branży drogowej, kanał technologiczny znajduje się w elemencie 8 pozycje 8.1-8.7.

Z poważaniem

*Burmistrz
Miasta Jarosławia
Marcin Nazarewicz*