



istn. słup nr L-33  
(własność ENEA Oświetlenie  
Sp. z o.o.) do wymiany

proj. YAKY4x25mm<sup>2</sup>  
ze słupa w ulicy Krętej

#### Oznaczenia :

- projektowane odcinki linii kablowych n.n. YAKY4x25mm<sup>2</sup> sieci oświetleniowej, montaż w rurach DVK75 i w ozn. SRS110 na skrzyżowaniach z drogami (długość odcinków wg schematu elektrycznego)
- oprawa oświetleniowa LED na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 8m - słup 7m, wysięgnik w=1m h=1m

#### Uwaga !

1. Z istniejącego w poboczu ulicy Krętej słupa oświetleniowego na działce nr 2032 (własność Gmina Miejska Wągrowiec) wyprowadzić obwód oświetleniowy YAKY4x25mm<sup>2</sup> do projektowanych słupów S1 do S9. Na słupach o wysokości 7m zamontować oprawy LED na wysięgnikach w=1m i h=1m.
2. Ze względu na ilość sieci uzbrojenia podziemnego na trasie proj. linii kablowych, kable poza ew. odcinkami opisanymi jako przeciski układać w rurach ochronnych SRS75 na całej długości linii.
3. Montaż linii kablowej n.n., skrzyżowania i zbliżenia z istn. uzbrojeniem terenu wykonać wg normy PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
4. Istniejącą instalację oświetlenia ulicy składającą się z opraw oświetleniowych, wysięgników, osłon bezpiecznikowych i słupów OZ zdemontować w ilości wg zestawienia demontażowego, kable pozostawić z oznaczeniem "nieczynny".

Pracownia Projektowo-Usługowa  
Janusz Komorowski  
Wągrowiec

Projekt : Przebudowa ulicy Okrężnej w Wągrowcu.  
Demontaż istniejących słupów oświetleniowych.  
Montaż linii kablowych n.n. ze słupami oświetleniowymi.

Projekt :	mgr inż. Janusz Komorowski
Kreślił :	mgr inż. Janusz Komorowski
Sprawdził :	
Data :	Nazwa rys. :
20.06.2022r.	
Skala :	
1 : 500	

Projekt zagospodarowania terenu.  
Plan realizacyjny oświetlenia ulicy Okrężnej.

E-1