

DT.26.6.1.2025.P-6

Samborzec, dn. 24.04.2025r.

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy DT.26.6.2025.P-6

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1688T Kleczanów- Zdanów w miejscowości Święcica
od km 2+855 do km 3+437 [nawalny deszcz 04.06.2024r].**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte w piśmie Wykonawcy.

Pyt. 1 Czy w wycenie należy uwzględnić stabilizację pasa drogowego betonowymi słupkami ?

Odp. 1 Zamawiający informuje, że nie wymaga stabilizacji pasa drogowego .

Pyt. 2 Czy Zamawiający potwierdza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=1,5-2,5$ MPa? Według dokumentacji jest to podbudowa z chudego betonu ?

Odp. 2 Zamawiający informuje, że potwierdza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=1,5-2,5$ MPa, zgodnie z pkt. 9 kosztorysu ofertowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Piotr Martyniak