



NZ.801.06.2025/ZP-022

Katowice, dnia 10.02.2025 r.

WYJAŚNIENIE treści SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**Dostawa narzędzi i przyrządów kontrolno- pomiarowych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach w ramach projektu pn.: „W pogoni za technologią- nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby”**”, numer sprawy **ZP/022/2025**.

Niniejszym pismem działając w trybie przepisu art. 284 ust. 2 Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ jak poniżej:

Pytanie:

Czy analizator ma umożliwiać pomiar prądu za pomocą cęgów w 3 fazach oraz przewodzie neutralnym? Czy tylko w 3 fazach bez przewodu neutralnego?

Odpowiedź:

Analizator ma umożliwiać pomiar prądu za pomocą cęgów w 3 fazach oraz opcjonalnie w przewodzie neutralnym.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice